

<i>Tabela regulacyjna dla systemu ciepłowniczego ZAWISZÓW</i>		
<i>Temperatura zewnątrzna °C</i>	<i>Temperatura zasilania °C</i>	<i>Temperatura powrotu °C</i>
-20	130,0	70,0
-19	129,1	69,8
-18	128,2	69,7
-17	127,1	69,5
-16	126,0	69,3
-15	124,8	69,2
-14	123,4	69,0
-13	122,0	68,8
-12	120,4	68,7
-11	118,8	68,5
-10	116,4	67,3
-9	113,3	65,9
-8	110,2	64,4
-7	107,2	62,9
-6	104,2	61,5
-5	101,1	60,0
-4	98,1	58,5
-3	95,2	57,1
-2	92,2	55,6
-1	89,3	54,1
0	86,4	52,7
1	83,6	51,2
2	80,7	49,7
3	78,0	48,3
4	75,2	46,8
5	72,5	45,5
6	70,0	43,9
7	70,0	42,4
8	70,0	42,1
9	70,0	42,1
10	70,0	42,0
11	70,0	41,9
12	70,0	41,9

Sprzedawca:

Odbiorca: